

Kunde:
Hauge Vassverk
Hauge
6727 Bremanger

Oppdragsinformasjon:
Mottaker: Hauge Vassverk
Mottaksdato: 06.11.23
Analyseperiode: 06.11.23-09.11.23
Rapportdato: 09.11.23

Kontaktperson:
Rapport for:

Prøve-ID	Produkt	Tilsetning	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
23-01882-001	Råvann			Råvatn	06.11.23 08:50	SS
23-01882-002	Nettvann			Nettvatn	06.11.23 08:45	SS

Analyse	Metode	Enhet	Grense	23-01882-001	MU
Koliforme bakterier	ISO 9308-2:2012(E)	MPN/100ml		18	
E.coli	ISO 9308-2:2012(E)	MPN/100ml		<1	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	CFU/100ml		<1	
pH	NS-EN ISO 10523:2012			6,5	(6.3-6.7)
Farge	NS-EN ISO 7887:2011 (C)	mg Pt/l		5	(3-7)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1:2016	FNU		<0.1	
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		22	

Analyse	Metode	Enhet	Grense	23-01882-002	MU
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml		14	(7-28)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1	
E.coli	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	CFU/100ml		<1	
pH	NS-EN ISO 10523:2012			6,5	(6.3-6.7)
Farge	NS-EN ISO 7887:2011 (C)	mg Pt/l		5	(3-7)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1:2016	FNU		<0.1	
Konduktivitet v/25°C	NS-ISO 7888, 1 utg 1993	mS/m		3,6	(2.6-4.6)
Lukt *	NS-EN 1622:2006	T.verdi		<3	
Smak *	NS-EN 1622:2006	T.verdi		<3	
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		22	

Oppdragskommentar 23-01882: Måleusikkerhet (MU) for bakteriologiske resultat er basert på resultat over 30CFU.

09.11.23

Liss Maiken Myhre

Liss Maiken Myhre
Laboratorieingeniør

Distribusjon Hauge Vassverk
Evy Terdal Moe
Hauge Vassverk
Ivar Quale Hauge
John-Håvard Vike

<1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til lab'en. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket *, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet