

Bremanger kommune
Granden 4
6723 SVELGEN
Attn: Øystein Grande

Eurofins Food & Feed Testing Norway (Florø)

F. reg. NO982571146
Botnastranda 33
NO-6900 Florø

Tlf: +47 90 61 80 71
foodfeednorway@ftn.eurofins.com

Prøvemottak: 11.08.2026

Temperatur: 4°C
Lagringsforhold: Kjøleskap
Analyseperiode: 11.08.2026-14.08.2026

Lokasjon: Bråtane vv

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 981-2026-00020740	Prøvetakingsdato: 11.08.2026 kl 12:42
Prøvetype: Nettvann	Prøvetaker:
Identifikasjon: SS	Analysestartdato: 11.08.2026
Prøvepunkt: Bråtane vv: Bråtane Kirke	
Prøvermerking: Bråtane	

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
ZM4ZX Kimtall 22 °C, innstøpning PGA, 72 t	< 1	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	
ZM13B Koliforme	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	
ZM13B E. coli	< 1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	

Distribusjon:

Steinar Solvang
Karl Vidar Førde

Liss Maiken Myhre

Liss Maiken Myhre, 14.08.2026

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko»
(w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.