

Kunde:
 Bremanger Kommune
 Rådhuset
 6723 SVELGEN

 Oppdragsinformasjon:
 Mottaker: Bremanger Kommune
 Mottaksdato: 07.02.23
 Analyseperiode: 07.02.23-10.02.23
 Rapportdato: 10.02.23

 Kontaktperson: Øystein Grande
 Rapport for: Kolset vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetning	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
23-00272-001	Råvann			Kolset råvatn P1	07.02.23 09:47	SS
23-00272-002	Nettvann			Endeleidning Leirgulen kai	07.02.23 09:30	SS
23-00272-003	Råvann			Kolset råvatn P2	07.02.23 09:50	SS
23-00272-004	Råvann			Kolset råvatn P3	07.02.23 09:50	SS

Analyse	Metode	Enhet	Grense	23-00272-001	MU	23-00272-003	MU	23-00272-004	MU
Koliforme bakterier	ISO 9308-2:2012(E)	MPN/100ml		<1		<1		<1	
E.coli	ISO 9308-2:2012(E)	MPN/100ml		<1		<1		<1	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	CFU/100ml		<1		<1		<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012			7,9	(7.7-8.1)	8,2	(8.0-8.4)	7,8	(7.6-8.0)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		<2		<2		<2	
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		0,1	(0.0-0.3)	0,1	(0.0-0.3)	0,2	(0.0-0.4)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		19		19		20	

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	23-00272-002	MU
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml	<100	16	(8-32)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml	0	<1	
E.coli	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml	0	<1	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	CFU/100ml	0	<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012		6,5 - 9,5	7,8	(7.6-8.0)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		<2	
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		0,1	(0.0-0.3)
Konduktivitet v/25°C	NS-ISO 7888, 1 utg 1993	mS/m	<250	28	(25-31)
Lukt *	NS-EN 1622:2006	T.verdi		<3	
Smak *	NS-EN 1622:2006	T.verdi		<3	
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		19	

(1) Grenser og tiltaksgrenser fra Drikkevannsforskriften FOR-2016-12-22-1868

(5)=Analyse utført ved Eurofins Havlandet

Oppdragskommentar 23-00272: Måleusikkerhet (MU) for bakteriologiske resultat er basert på resultat over 30CFU.

10.02.23

 Liss Maiken Myhre
 Laboratorieingeniør

 Distribusjon
 Karl Vidar Førde
 Øystein Grande
 Steinar Solvang
 Therese Heggelund
 Tove Hamre

<1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til lab'en. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket *, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet