

Bremanger kommune  
Granden 4  
6723 SVELGEN  
Attn: Øystein Grande

**Eurofins Food & Feed Testing Norway (Florø)**  
F. reg. NO982571146  
Møllebakken 40  
NO-1538 Moss

Tlf: +47 90 61 80 71  
foodfeednorway@ftn.eurofins.com

Prøvemottak: 02.03.2026

Temperatur: 2°C  
Lagringsforhold: Kjøleskap  
Analyseperiode: 02.03.2026-05.03.2026

Lokasjon: Svelgen vv

## ANALYSERAPPORT

|               |                             |                   |                     |
|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Prøvenr.:     | <b>981-2026-00005265</b>    | Prøvetakingsdato: | 02.03.2026 kl 11:39 |
| Prøvetype:    | Nettvann                    | Prøvetaker:       | SS                  |
| Prøvepunkt:   | Svelgen vv: Reintvatn Eikem | Analysedato:      | 02.03.2026          |
| Prøvemerking: | Svelgen VB                  |                   |                     |

| Analyse                                    | Resultat | Enhet      | LOQ | MU | Metode           | Grenseverdi |
|--------------------------------------------|----------|------------|-----|----|------------------|-------------|
| ZM4ZX Kimtall 22 °C, innstøpning PGA, 72 t | 11       | cfu/ml     | 1   |    | NS-EN ISO 6222   |             |
| ZM13B Koliforme                            | < 1      | cfu/100 ml | 1   |    | NS-EN ISO 9308-1 |             |
| ZM13B E. coli                              | < 1      | cfu/100 ml | 1   |    | NS-EN ISO 9308-1 |             |

### Distribusjon:

Karl Vidar Førde  
Steinar Solvang

Liss Maiken Myhre

05.03.2026  
Liss Maiken Myhre

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/LOD. Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse. For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Bremanger kommune  
Granden 4  
6723 SVELGEN  
Attn: Øystein Grande

**Eurofins Food & Feed Testing Norway (Florø)**  
F. reg. NO982571146  
Møllebakken 40  
NO-1538 Moss

Tlf: +47 90 61 80 71  
foodfeednorway@ftn.eurofins.com

Prøvemottak: 02.03.2026

Temperatur: 2°C  
Lagringsforhold: Kjøleskap  
Analyseperiode: 02.03.2026-05.03.2026

## ANALYSERAPPORT

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Prøvenr.: 981-2026-00005266        | Prøvetakingsdato: 02.03.2026 kl 12:05 |
| Prøvetype: Nettvann                | Prøvetaker: SS                        |
| Prøvepunkt: Svelgen vv: Langeneset | Analysestartdato: 02.03.2026          |
| Prøvemerkning: Svelgen Langeneset  |                                       |

| Analyse                                    | Resultat  | Enhet      | LOQ | MU    | Metode                  | Grenseverdi |
|--------------------------------------------|-----------|------------|-----|-------|-------------------------|-------------|
| ZM4ZX Kimtall 22 °C, innstøpning PGA, 72 t | 2         | cfu/ml     | 1   |       | NS-EN ISO 6222          |             |
| ZM13B Koliforme                            | < 1       | cfu/100 ml | 1   |       | NS-EN ISO 9308-1        |             |
| ZM13B E. coli                              | < 1       | cfu/100 ml | 1   |       | NS-EN ISO 9308-1        |             |
| ZM137 Intestinale enterokokker             | < 1       | cfu/100 ml | 1   |       | NS-EN ISO 7899-2        |             |
| R3400 pH (målt ved 23 +/- 3 grader)        | 6,9       |            | 4   | ±0,2  | NS-EN ISO 10523         | 6,5 - 9,5   |
| R3401 Turbiditet                           | 0,20      | FNU        | 0,1 | ±0,07 | NS-EN ISO 7027-1        | max 1       |
| R3402 Konduktivitet ved 25°C               | 1,9       | mS/m       | 1   | ±0,2  | NS-EN 27888             |             |
| R3403 Fargetall                            | 4         | mg/L Pt    | 2   | ±1    | NS-EN ISO 7887-Metode C | max 20      |
| * R3410 Lukt-kvalitativt                   | Normal    |            |     |       | Intern metode           |             |
| * R3411 Smak-kvalitativt                   | 1 - Ingen |            |     |       | Intern metode           |             |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_v1

### Distribusjon:

Karl Vidar Førde  
Steinar Solvang

Liss Maiken Myhre

05.03.2026 Myhre

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/LOD. Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse. For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Bremanger kommune  
Granden 4  
6723 SVELGEN  
Attn: Øystein Grande

**Eurofins Food & Feed Testing Norway (Florø)**  
F. reg. NO982571146  
Møllebakken 40  
NO-1538 Moss

Tlf: +47 90 61 80 71  
foodfeednorway@ftn.eurofins.com

Prøvemottak: 02.03.2026

Temperatur: 2°C  
Lagringsforhold: Kjøleskap  
Analyseperiode: 02.03.2026-05.03.2026

## ANALYSERAPPORT

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Prøvenr.: 981-2026-00005267           | Prøvetakingsdato: 02.03.2026 kl 10:47 |
| Prøvetype: Nettvann                   | Prøvetaker: SS                        |
| Prøvepunkt: Svelgen vv: Omsorgssenter | Analysedato: 02.03.2026               |
| Prøvemerking: Svelgen Omsorgssenter   |                                       |

| Analyse                                    | Resultat | Enhet      | LOQ | MU | Metode           | Grenseverdi |
|--------------------------------------------|----------|------------|-----|----|------------------|-------------|
| ZM4ZX Kimtall 22 °C, innstøpning PGA, 72 t | < 1      | cfu/ml     | 1   |    | NS-EN ISO 6222   |             |
| ZM13B Koliforme                            | < 1      | cfu/100 ml | 1   |    | NS-EN ISO 9308-1 |             |
| ZM13B E. coli                              | < 1      | cfu/100 ml | 1   |    | NS-EN ISO 9308-1 |             |

### Distribusjon:

Karl Vidar Førde  
Steinar Solvang

Liss Maiken Myhre

05.03.2026  
Liss Maiken Myhre

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/LOD. Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse. For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.