

Eurofins Havlandet AS  
Foretaksregisteret: 987 868 600 MVA

Rapportnr.: 064287

**ANALYSERAPPORT**

1 (2)

Kunde:  
Bremanger Kommune  
Rådhuset  
6723 SVELGEN

Oppdragsinformasjon:  
Mottaker: Bremanger Kommune  
Mottaksdato: 17.06.24  
Analyseperiode: 17.06.24-20.06.24  
Rapportdato: 20.06.24

Kontaktperson: Øystein Grande  
Rapport for: Hamrefossen vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetting	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
24-01237-001	Råvann		Råvann	Hamrefossen råvatn	17.06.24 10:10	SS
24-01237-002	Nettvann		Bremanger Hamrefossen: Davik skule	Davik skule	17.06.24 10:19	SS
24-01237-003	Nettvann		Klokkartunet	Klokkartunet	17.06.24 10:24	SS

Analyse	Metode	Enhet	Grense	24-01237-001	MU
Koliforme bakterier	ISO 9308-2:2012(E)	MPN/100ml		50	
E.coli	ISO 9308-2:2012(E)	MPN/100ml		<1	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	CFU/100ml		3	(2-6)
pH	NS-EN ISO 10523: 2012			6,2	(6.0-6.4)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		11	(10-12)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		<0.1	
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		21	

Analyse	Metode	Enhet	Grense	24-01237-002	MU
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml		22	(11-44)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1	
E.coli	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1	
Jern, Fe	Hach 8147, 1991	mg/l		0,064	(0.04-0.08)

Analyse	Metode	Enhet	Grense	24-01237-003	MU
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml		5	(3-10)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1	
E.coli	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	CFU/100ml		<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012			7,4	(7.2-7.6)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		3	(1-5)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		<0.1	
Konduktivitet v/25°C	NS-ISO 7888, 1 utg 1993	mS/m		22	(20-24)
Lukt *	NS-EN 1622:2006	T.verdi		<3	
Smak *	NS-EN 1622:2006	T.verdi		<3	
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		20	

(5)=Analyse utført ved Eurofins Havlandet

20.06.24



Linda Beate Strand  
Laboratorieingeniør

## Distribusjon

Karl Vidar Førde  
Øystein Grande  
Øystein Grande  
Steinar Solvang  
Therese Heggelund  
Tove Hamre

<1 = "ikke påvist". MU= målesikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til lab'en. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket \*, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet