

Rapportnr.: 066574

ANALYSERAPPORT

1 (1)

Kunde:

Bremanger Kommune
Rådhuset
6723 SVELGEN

Oppdragsinformasjon:

Mottaker: Bremanger Kommune
Mottaksdato: 01.04.25
Analyseperiode: 01.04.25-04.04.25
Rapportdato: 04.04.25

Kontaktperson: Øystein Grande

Rapport for: Kolset vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetting	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
25-00644-001	Nettvann		Endeledning Leirgulen kai	Endeledning Leirgulen kai	01.04.25 07:10	SS

Analyse	Metode	Enhet	Grense	25-00644-001	MU
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml		2	(1-4)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1	
E.coli	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1	

(5)=Analyse utført ved Eurofins Havlandet

04.04.25

Linda Beate Strand
Laboratorieingeniør

Distribusjon

Karl Vidar Førde
Øystein Grande
Øystein Grande
Steinar Solvang
Therese Heggelund
Tove Hamre

<1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til lab'en. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket *, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet