

Eurofins Havlandet AS
Foretaksregisteret: 987 868 600 MVA

Rapportnr.: 066355

ANALYSERAPPORT

1 (1)

Kunde:
Hauge Vassverk
Hauge
6727 Bremanger

Oppdragsinformasjon:
Mottaker: Hauge Vassverk
Mottaksdato: 04.03.25
Analyseperiode: 04.03.25-07.03.25
Rapportdato: 07.03.25

Kontaktperson:
Rapport for:

Prøve-ID	Produkt	Tilsetning	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
25-00421-001	Nettvann			Hauge nett	04.03.25 08:57	SS

Analyse	Metode	Enhet	Grense	25-00421-001	MU
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml		<1	(1-2)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1	(1-2)
E.coli	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1	(1-2)
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	CFU/100ml		<1	(1-2)
pH	NS-EN ISO 10523: 2012			6,3	(6.1-6.5)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		5	(3-7)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		<0.1	
Konduktivitet v/25°C	NS-EN 27888:1993	mS/m		4,8	(3.8-5.8)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		21	

07.03.25

Linda Beate Strand

Linda Beate Strand
Laboratorieingeniør

Distribusjon
Hauge Vassverk
Evy Terdal Moe
Hauge Vassverk
Ivar Quale Hauge
John-Håvard Vike

<1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til lab'en. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket *, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet