

Kunde:
Bremanger Kommune
Rådhuset
6723 SVELGEN

Oppdragsinformasjon:
Mottaker: Bremanger Kommune
Mottaksdato: 28.02.22
Analyseperiode: 28.02.22-03.03.22
Rapportdato: 03.03.22

Kontaktperson: Even Gjerde
Rapport for: Ålfoten skule

Prøve-ID	Produkt	Tilsetning	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
22-00472-001	Råvann			Råvatn	28.02.22	SS
22-00472-002	Nettvann			Reint vatn	28.02.22	SS

Analyse	Metode	Enhet	Grense	22-00472-001	MU
Koliforme bakterier	ISO 9308-2:2012(E)	MPN/100ml		<1	
E.coli	ISO 9308-2:2012(E)	MPN/100ml		<1	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	CFU/100ml		<1	
pH	NS-EN ISO 10523:2012			8,1	(7.9-8.3)
Farge	NS-EN ISO 7887:2011 (C)	mg Pt/l		15	(13-16)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1:2016	FNU		0,4	(0.2-0.6)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		20	

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	22-00472-002	MU
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml	<100	<1	(0-8)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml	0	<1	
E.coli	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml	0	<1	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	CFU/100ml	0	<1	
pH	NS-EN ISO 10523:2012		6,5 - 9,5	7,8	(7.6-8.0)
Farge	NS-EN ISO 7887:2011 (C)	mg Pt/l		16	(15-18)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1:2016	FNU		0,1	(0.0-0.3)
Konduktivitet v/25°C	NS-ISO 7888, 1 utg 1993	mS/m	<250	28	(25-30)
Lukt *	NS-EN 1622:2006	T.verdi		<3	
Smak *	NS-EN 1622:2006	T.verdi		<3	
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		19	

(1) Grenser og tiltaksgrenser fra Drikkevannsforskriften FOR-2016-12-22-1868

(5)=Analyse utført ved Eurofins Havlandet

03.03.22

Linda Beate Strand

Linda Beate Strand
Laboratorieingeniør

Distribusjon

Even Gjerde
Jarle Hauge
Karl Vidar Førde
Øystein Grande
Steinar Solvang
Therese Heggelund
Tove Hamre

<1 = "ikke påvist". MU= målesikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til lab'en.

MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket *, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet