

Eurofins Havlandet AS
Foretaksregisteret: 987 868 600 MVA

Rapportnr.: 058338

ANALYSERAPPORT

1 (1)

Kunde:
Bremanger Kommune
Rådhuset
6723 SVELGEN

Oppdragsinformasjon:
Mottaker: Bremanger Kommune
Mottaksdato: 09.05.22
Analyseperiode: 09.05.22-12.05.22
Rapportdato: 12.05.22

Kontaktperson: Even Gjerde
Rapport for: Bråtane vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetning	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
22-01103-001	Nettvann			Bråtane UV	09.05.22 10:30	Kunde

Analyse	Metode	Enhet	Grense (1)	22-01103-001	MU
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml	<100	41	(21-82)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml	0	2 !	(1-4)
E.coli	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml	0	<1	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	CFU/100ml	0	<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012		6,5 - 9,5	7,0	(6.8-7.2)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		3	(1-5)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		0,2	(0.0-0.4)
Konduktivitet v/25°C	NS-ISO 7888, 1 utg 1993	mS/m	<250	5,2	(4.2-6.2)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		22	

(1) Grenser og tiltaksgrenser fra Drikkevannsforskriften FOR-2016-12-22-1868

(5)=Analyse utført ved Eurofins Havlandet

Oppdragskommentar 22-01103: Måleusikkerhet (MU) for bakteriologiske resultat er basert på resultat over 30CFU.

Oppdragskommentar 22-01103: Analyse av lukt og smak er ikkje utført grunna funn av koliforme bakteriar.

12.05.22

Liss Maiken Myhre

Liss Maiken Myhre
Laboratorieingeniør

Distribusjon
Even Gjerde
Jarle Hauge
Karl Vidar Førde
Øystein Grande
Steinar Solvang
Therese Heggelund
Tove Hamre

<1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til lab'en. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket *, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet