

Eurofins Havlandet AS  
Foretaksregisteret: 987 868 600 MVA

Rapportnr.: 062548

## ANALYSERAPPORT

1 (1)

Kunde:  
Bremanger Kommune  
Rådhuset  
6723 SVELGEN

Oppdragsinformasjon:  
Mottaker: Bremanger Kommune  
Mottaksdato: 16.10.23  
Analyseperiode: 16.10.23-19.10.23  
Rapportdato: 19.10.23

Kontaktperson: Øystein Grande  
Rapport for: Prestegarden

Prøve-ID	Produkt	Tilsetting	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
23-01740-001	Råvann		Bremanger Prestegarden: Råvatn	Råvatn	16.10.23 11:00	SS
23-01740-002	Nettvann		Bremanger Prestegarden: Reint vatn	Reint vatn	16.10.23 11:00	SS

Analyse	Metode	Enhet	Grense	23-01740-001	MU
Koliforme bakterier	ISO 9308-2:2012(E)	MPN/100ml		130	
E.coli	ISO 9308-2:2012(E)	MPN/100ml		62	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	CFU/100ml		<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012			6,2	(6.0-6.4)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		7	(5-9)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		0,1	(0.0-0.3)
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		21	

Analyse	Metode	Enhet	Grense	23-01740-002	MU
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml		<1	(0-8)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1	
E.coli	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1	

(5)=Analyse utført ved Eurofins Havlandet

Oppdragskommentar 23-01740: Måleusikkerhet (MU) for bakteriologiske resultat er basert på resultat over 30CFU.

19.10.23

*Liss Maiken Myhre*  
Liss Maiken Myhre  
Laboratorieingeniør

Distribusjon  
Karl Vidar Førde  
Øystein Grande  
Øystein Grande  
Steinar Solvang  
Therese Heggelund  
Tove Hamre

<1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til lab'en. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket \*, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet