

Bremanger kommune  
Granden 4  
6723 SVELGEN  
Attn: Øystein Grande

981-2025-005419

**Eurofins Havlandet AS (Florø)**  
F. reg. NO987868600  
Botnastranda 33  
NO-6900 Florø

Tlf: +47 90 61 80 71  
havlandet@ftn.eurofins.com

Prøvemottak: 05.08.2025

Temperatur: 5°C  
Lagringsforhold: Kjøleskap  
Analyseperiode: 05.08.2025-08.08.2025

Lokasjon: Bråtane vv

## ANALYSERAPPORT

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Prøvenr.: <b>981-2025-00013225</b> | Prøvetakingsdato: 05.08.2025 kl 10.00 |
| Prøvetype: Råvann                  | Prøvetaker: Kunde                     |
| Prøvepunkt: Bråtane vv: Råvatn     | Analysestartdato: 05.08.2025          |
| Prøvermerking: Råvatn              |                                       |

| Analyse                             | Resultat | Enhet      | LOQ | MU   | Metode                  | Grenseverdi |
|-------------------------------------|----------|------------|-----|------|-------------------------|-------------|
| ZMIHR Koliforme                     | 5        | MPN/100 ml | 1   |      | ISO 9308-2              |             |
| ZMIHR E. coli                       | 4        | MPN/100 ml | 1   |      | ISO 9308-2              |             |
| ZM137 Intestinale enterokokker      | < 1      | cfu/100 ml | 1   |      | NS-EN ISO 7899-2        |             |
| R3400 pH (målt ved 23 +/- 3 grader) | 7,2      |            | 4   | ±0,2 | NS-EN ISO 10523         |             |
| R3401 Turbiditet                    | < 0,10   | FNU        | 0,1 |      | NS-EN ISO 7027-1        |             |
| R3403 Fargetall                     | < 2      | mg/L Pt    | 2   |      | NS-EN ISO 7887-Metode C |             |

### Distribusjon:

Karl Vidar Førde

Linda Beate Strand

Linda Beate Strand, 08.08.2025

### Tegnforklaring:

<1 = "ikke påvist". Måleusikkerhet (MU) angis som (x-x), angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til laboratoriet. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% probability of false accept), det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet.

Bremanger kommune  
Granden 4  
6723 SVELGEN  
Attn: Øystein Grande

Lokasjon: Bråtane vv

## ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 981-2025-00013226

Prøvetype: Nettvann

Prøvetakingsdato: 05.08.2025 kl 10.00

Prøvetaker: Kunde

Analysestartdato: 05.08.2025

Prøvepunkt: Bråtane vv: Bråtane Kirke

Prøvemerkning: Reint kirke

| Analyse                                    | Resultat  | Enhet      | LOQ | MU   | Metode                  | Grenseverdi |
|--------------------------------------------|-----------|------------|-----|------|-------------------------|-------------|
| ZM4ZX Kimtall 22 °C, innstøpning PGA, 72 t | 1         | cfu/ml     | 1   |      | NS-EN ISO 6222          |             |
| ZM13B Koliforme                            | < 1       | cfu/100 ml | 1   |      | NS-EN ISO 9308-1        |             |
| ZM13B E. coli                              | < 1       | cfu/100 ml | 1   |      | NS-EN ISO 9308-1        |             |
| ZM137 Intestinale enterokokker             | < 1       | cfu/100 ml | 1   |      | NS-EN ISO 7899-2        |             |
| R3400 pH (målt ved 23 +/- 3 grader)        | 7,3       |            | 4   | ±0,2 | NS-EN ISO 10523         | 6,5 - 9,5   |
| R3401 Turbiditet                           | < 0,10    | FNU        | 0,1 |      | NS-EN ISO 7027-1        | max 1       |
| R3402 Konduktivitet ved 25°C               | 6,2       | mS/m       | 1   | ±0,6 | NS-EN 27888             |             |
| R3403 Fargetall                            | < 2       | mg/L Pt    | 2   |      | NS-EN ISO 7887-Metode C | max 20      |
| * R3410 Lukt-kvalitativt                   | Normal    |            |     |      | Intern metode           |             |
| * R3411 Smak-kvalitativt                   | 1 - Ingen |            |     |      | Intern metode           |             |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_v1

### Distribusjon:

Karl Vidar Førde

Linda Beate Strand

Linda Beate Strand, 08.08.2025

### Tegnforklaring:

<1 = "ikke påvist". Måleusikkerhet (MU) angis som (x-x), angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til laboratoriet. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% probability of false accept), det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse. Analyse merket \*, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet.