

Rapportnr.: 066356

ANALYSERAPPORT

1 (1)

Kunde:

Bremanger Kommune
Rådhuset
6723 SVELGEN

Oppdragsinformasjon:

Mottaker: Bremanger Kommune
Mottaksdato: 04.03.25
Analyseperiode: 04.03.25-07.03.25
Rapportdato: 07.03.25

Kontaktperson: Øystein Grande

Rapport for: Svelgen vassverk

Prøve-ID	Produkt	Tilsetting	Prøvepunkt	Beskrivelse	Uttaksdato	Prøvetaker
25-00414-001	Nettvann		Rentvann, Elkem	Svelgen Elkem	04.03.25 11:47	SS
25-00414-002	Nettvann		Bremanger Svelgen: Langeneset	Svelgen Langeneset	04.03.25	SS
25-00414-003	Nettvann		Bremanger Svelgen: Omsorgssenter	Svelgen Omsorgssenter	04.03.25	SS

Analyse	Metode	Enhet	Grense	25-00414-001	MU	25-00414-003	MU
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml		2	(1-4)	2	(1-4)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1		<1	
E.coli	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1		<1	

Analyse	Metode	Enhet	Grense	25-00414-002	MU
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222 (1999)	CFU/ml		>300	(150-599)
Koliforme bakterier	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1	
E.coli	ISO 9308-1:2014	CFU/100ml		<1	
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2 (2000)	CFU/100ml		<1	
pH	NS-EN ISO 10523: 2012			5,9	(5.7-6.1)
Farge	NS-EN ISO 7887: 2011 (C)	mg Pt/l		3	(1-5)
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1: 2016	FNU		0,2	(0.0-0.4)
Konduktivitet v/25°C	NS-EN 27888:1993	mS/m		4,2	(3.2-5.2)
Lukt *	NS-EN 1622:2006	T.verdi		<3	
Temperatur ved pH-måling *	Sporbar måling	°C		18	

(5)=Analyse utført ved Eurofins Havlandet

Prøvekommentar 25-00414-002: Smak er ikke utført pga. høyt kimtall.

07.03.25

Linda Beate Strand
Laboratorieingeniør

Distribusjon

Karl Vidar Førde
Øystein Grande
Øystein Grande
Steinar Solvang
Therese Heggelund
Tove Hamre

<1 = "ikke påvist". MU= måleusikkerhet, angitt som konfidensintervall med dekningsfaktor k=2. Utfyllende info vedr MU fås ved henvendelse til lab'en. MU er ikke tatt hensyn til ved vurdering om resultat er utenfor oppgitt grense. Resultat utenfor grense er angitt med rød skrift og "!". Analyse merket *, vedlegg og komm. er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for analyserte prøver slik de ble mottatt. Rapporten må bare kopieres i sin helhet